

ТОО «Энергосистема»
пр.312 Стр.дивизии, 42

Вид работ: земл. работы
Не производить земляные работы в охранной зоне ЛЭП всех классов напряжения без представителя ТОО «Энергосистема». При производстве земляных работ вызвать представителя
Нет сетей за сутки по тел.
Дополнительно согласовать с владельцами ведомственных сетей
ПТС: Нурманов 26.09.24

АО Казахтелеком
11 микрорайон

«КАЗАХТЕЛЕКОМ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ «ЖОЛ» ДИВИЗИОНЫ» БІРЛЕСТІГІ, АҚТӨБЕ ҚАТЫНАУ ЖЕЛІСІ ДЕПАРТАМЕНТІ
АКТЮБИНСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТИ ДОСТУПА - ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДИВИЗИОН «СЕТЬ» ФИЛИАЛ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
вызвость
20 24 « 08 » 10
Қолы/Подпись

Согласовано.
Соблюдение охр. зоны 2м в обе стороны.

АО «Aqtobe Su-Energy Group»
пр.Санкибай батыра. 12 Б По территории зем. участка проходят водовод ф800мм. Запрещается стр-во зданий и сооружений в охранной зоне. Необх. соблюдать охранную зону 10м согл. СНиП и СанП. Согласно - проходят канализационные сети водопровода и канализации от ЖД №29 (Самырат). Согласовать с владельцами.
Зам. нач. ПТО
26.09.24.

АО «Трансэнерго»
пр.Санкибай батыра, 24 Г

«Aqtobe su-energy group» ЖШС
(сети теплоснабжения)
СОГЛАСОВАНО ПТО
«24» 09 2024 ж.
Қолы/подпись

АФ АО «QazaqGaz Aimaq»
312 стр.дивизии

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТ ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
50-28-28 412 телефон 50-28-28 за сутки
«03» 10 2024 г.
ЭГС
АФ АО «QazaqGaz Aimaq»

ТУСМ-14
Ул.Есет батыра, 41а

ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ. ПРИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ ВЫЗЫВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ТУСМ-14, ТЕЛ 532561 8701 9421188
АДРЕС Есет бат. 41А 8771 8257259

АО «Трансгелеком» пр.А.Молдагуловой, 49

Вызвать представителя ТУМС-11 филиала "Актобетрансгелеком" за трое суток до начало работ. В охранной зоне кабеля работы вести вручную без применения ударных инструментов и механизмов.
Адрес Ул. Маметова 70
Дата 24.09.24 Подпись
Тел.: 87024765570
97-41-10

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Актобе»
Ул.Алтынсарина, 2

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«AQTOBE SU-ENERGY GROUP»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

AQTOBE SU-ENERGY GROUP

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«AQTOBE SU-ENERGY GROUP»

Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы,12"Б"
БСН: 931240000052
Тел./факс:8(7132) 55-81-73, 54-96-32
E-mail: office@aqtobesuenergy.kz
https://aqtobesuenergy.kz/

г.Актобе, проспект Санкибай батыра,12"Б"
БИН: 931240000052
Тел./факс:8(7132) 55-81-73, 54-96-32
E-mail: office@aqtobesuenergy.kz
https://aqtobesuenergy.kz/

Акционерлік қоғамы
"Aqtobe su-energy group"
Акционерное общество
Шығыс
Исходящий № 03/9301
«16» 10 2024 ж./г.

Акматову А.О.
11 мкр., 112Б, кв. 48
тел: 8705-262-84-35

На Ваш вх. №ФЛ-7965 от 10.10.2024 года.

Доводим до Вашего сведения, что по территории указанного Вами земельного участка проходит водовод диаметром 800мм АО «Aqtobe su-energy group», также имеются ведомственные сети.

Согласно требованиям нормативных документов, при строительстве зданий и сооружений должна предусматриваться санитарно-защитная зона инженерных коммуникаций. Так, для водопроводов д-800мм ширина санитарно-защитной полосы принимается не менее 10 метров.

В пределах охранной зоны запрещается производить строительные, монтажные и земельные работы любых объектов и сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, устраивать различного рода площадки, стоянки автотранспорта, складировать материалы, сооружать ограждения и заборы.

На основании вышеизложенного, АО «Aqtobe su-energy group» запрещает строительство и ведение каких-либо других работ в охранной зоне инженерных коммуникаций АО «Aqtobe su-energy group».

Главный инженер
по водоснабжению и водоотведению
АО «Aqtobe su-energy groyp» **Боранкулов А.К.**

Исп., нач. ПТО Муханова А.К.,
Нач. вод. сетей Туменов К.А.,
Инженер ПТО Курмангазин Б.А.
Тел: 8 (7132) 55-81-74