А К Т

выбора и обследование площадки

для установки блочно-модульного пожарного пункта в с/о Талдыбулак, село Талдыбулак

Составлен «____»_____20___г.

Согласование:

1. Қабидолда Б.Б. – Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района»

Произвели выбор и обследование площадки для установки блочно-модульного пожарного пункта в с/о Талдыбулак, село Талдыбулак

Выбранный участок характеризуется:

1. **Размер:** 17х45х17х45
2. **Площадь:** 1) S= 765 кв.м 0,0765 га

Расположение: область Жетісу, Кербулакский район, Талдыбулакского с/о, с. Талдыбулак

3.Земельный участок по сельскохозяйственному значению: не пригоден;

4. Рельеф участка: спокойный (ровный); **почвы:** суглинки; **предполагаемые основания фундаментов:** суглинки;
Грунтовые воды: уточнить при изыскательских работах;
Направление господствующих ветров: северо-восточные зимой, восточные летом;
Расчетная сейсмичность района строительства: 9 баллов;
Участок не заболочен и не затопляется паводковыми водами: нет;
Санитарно- гигиеническое состояние территории: удовлетворительное;

5. Жилищно-гражданское строительство возможно осуществить: нет;

6. Источники:

а) водоснабжение: по тех. условиям;
б) газоснабжение: по тех. условиям;
в) теплоснабжение: : нет
г) электроснабжение: по тех. условиям;
д) ограждения: по согласованию;
е) связи: : по тех. условиям
ж) радио: нет;
з) дорожные связи, подъездные пути:
Возможность подключения объекта к канализации, место спуска сточных вод и ихотрицательное влияние на водопользование: **нет;**

7. Другие особенности, характеризующие территорию (использование участка в прошлом, размещение участка по отношению к окружающей территории, возможность организации защитной зоны, разрывы) промышленные предприятия находящиеся

районе строительства и их санитарная классификация, наличие резерва земельной площади для возможного расширения объекта и т.п.):

8. На территории имеются здания и сооружения: имеются;
Зеленые насаждения: имеются - максимально сохранить;

9. В соответствии с изложенным, комиссия считает: установка блочно-модульного пожарного пункта в с/о Талдыбулак, село Талдыбулак

Согласовано:

Кабидолда Б.Б.



С

Ю

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
Кабидолда Б.

Соседний участок



Земельный участок сельского округа

Соседний участок

Испрашиваемый участок

Общая площадь 765 кв.м

	Ситуационная схема земельного участка для установки блочно-модульного пожарного пункта в селе Талдыбулак